한국환경시험연구소
Korea Testing and Research Institute for Environment

우 363-892 / 충북 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 81-7 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

먹는물검사 담당 : 조일형

문서번호 : 제1921000009호 시행일자 : 2019년 10월 30일

받 음 : 원평초등학교 귀중

보 냄 : 한국환경시험연구소장 (인)

제 목 : 수질검사성적서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수(2항목)	의뢰근거	참고용	접수번호	1921000009
검사목적	참고용	채수방법	직접채수 (정민구)	접 수 일	2019년 10월 24일
채수장소	충청북도 청주시 서원구 원마루로 32 원평초등학교(급식소 좌)			채 수 일	2019년 10월 24일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	총대장균군	불검출/100mL	불검출	2	탁도	0.5 NTU이하	0.12
판 정	적합						
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관<환경부 금강유역 환경청 7호 지정>

한국환경시험연구소
Korea Testing and Research Institute for Environment

우 363-892 / 충북 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 81-7 / Tel : 043-237-7824,5 / Fax : 043-237-7826

먹는물검사 담당 : 조일형

시행일자 : 2019년 10월 30일

문서번호 : 제1921000010호

받 음 : 원평초등학교 귀중

보 냄 : 한국환경시험연구소장 (인)

제 목 : 수질검사성적서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수(2항목)	의뢰근거	참고용	접수번호	1921000010
검사목적	참고용	채수방법	직접채수 (정민구)	접 수 일	2019년 10월 24일
채수장소	충청북도 청주시 서원구 원마루로 32 원평초등학교(급식소 우)			채 수 일	2019년 10월 24일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	총대장균군	불검출/100mL	불검출	2	탁도	0.5 NTU이하	0.02
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

국가공인 먹는물수질검사기관<환경부 금강유역 환경청 7호 지정>